

正 本

宜蘭縣政府 函

地址：26060 宜蘭市縣政北路1號
承辦人：蘇育頤
電話：03-9251000分機1396
電子郵件：0303suezi@mail.e-land.gov.tw

26060
宜蘭縣宜蘭市縣政七街1號2樓
受文者：宜蘭縣建築師公會

發文日期：中華民國105年2月4日
發文字號：府建管字第1050014406號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨


主旨：函轉內政部註銷103年2月17日核發之東鵬股份有限公司「
麥頓岩綿裝飾吸音板」綠建材標章證書（證書字號：
GBM0100668）一案，請查照。

說明：依據內政部營建署105年1月25日營署建管字第1040083368
號函辦理。

正本：宜蘭縣建築師公會、宜蘭縣不動產開發商業同業公會、各鄉鎮市公所
副本：本府建設處

縣長 林聰賢

本案依分層負責規定授權主管科長決行



寶 銀 水 母 標

內政部 函

建管組

機關地址：231新北市新店區北新路3段200號13樓
承辦單位：建築研究所
聯絡人：姚志廷
聯絡電話：02-89127890 分機272
傳真電話：02-89127832
電子信箱：jyhtyng@abri.gov.tw

台北市八德路二段342號

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國104年12月17日

發文字號：內授建研字第10408510101號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：註銷本部103年2月17日核發之東鵬股份有限公司「麥頓岩
綿裝飾吸音板」綠建材標章證書(證書字號：GBM0100668)，
請查照。

說明：

- 一、依本部建築研究所案陳財團法人台灣建築中心104年12月4日中建環字第1043063840號函及綠建材標章申請審核認可及使用作業要點第15點規定辦理。
- 二、本部指定之綠建材標章評定專業機構財團法人台灣建築中心，為辦理104年度綠建材標章追蹤查核作業，以隨機抽樣之方式，抽選旨揭產品進行採樣送驗。產品經送本部指定之綠建材性能試驗機構財團法人台灣電子檢驗中心檢驗，甲醛逸散速率為0.486 (mg/m²·Hr)，高於健康綠建材評定基準0.08 (mg/m²·Hr)，再經本部建築研究所性能實驗中心複驗，甲醛逸散速率為0.609 (mg/m²·Hr)，檢驗結果仍不符規定，合先敘明。
- 三、案依綠建材標章申請審核認可及使用作業要點第15點規定

104 12 22



註銷貴公司「麥頓岩綿裝飾吸音板」之綠建材標章證書，
並公告於本部建築研究所網站 (<http://www.abri.gov.tw>)

四、貴公司如不服本處分，應於公文送達之次日起30日內向行政院提起訴願。

正本：東鵬股份有限公司

副本：財團法人台灣建築中心、行政院環境保護署、本部營建署、建築研究所

部長陳威仁