

正 本

宜蘭縣政府 函

地址：26060 宜蘭市縣政北路1號
承辦人：陳怡華
電話：1999(縣外請撥03-9251000分機1390)
電子郵件：kil2@mail.e-land.gov.tw

26060
宜蘭縣宜蘭市縣政七街1號2樓
受文者：宜蘭縣建築師公會
發文日期：中華民國111年3月4日
發文字號：府建管字第1110031956號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：「建築物使用類組及變更使用辦法」第9條及第2條附表2、第3條附表3、第4條附表4，業經內政部於111年3月2日以台內營字第1110803697號令修正發布，茲檢送修正發布條文1份，請查照並轉知所屬。

說明：依內政部111年3月2日台內營字第11108036974號函辦理。

正本：宜蘭縣建築師公會、宜蘭縣不動產開發商業同業公會、各鄉鎮市公所
副本：本府建設處使用管理科、本府建設處建築管理科(均含附件)

縣長林姿妙

本案依分層負責規定授權主管科長決行

| | |
|----------|----------|
| 宜蘭縣建築師公會 | |
| 收 | 111年3月4日 |
| 文 | 第 0137 號 |



內政部 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342
號(營建署)
聯絡人：黃世騏
聯絡電話：0287712601
電子郵件：ah8994@cpami.gov.tw
傳真：0287712709


受文者：宜蘭縣政府

發文日期：中華民國111年3月2日
發文字號：台內營字第11108036974號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：「建築物使用類組及變更使用辦法」第9條及第2條附表
2、第3條附表3、第4條附表4，業經本部於111年3月2日以
台內營字第1110803697號令修正發布，如需修正發布條
文，請至行政院公報資訊網（網址<https://gazette.nat.gov.tw/egFront>）下載，請查照並轉知所屬。

正本：衛生福利部、教育部體育署、6直轄市政府、臺灣省14縣(市)政府、連江縣政
府、金門縣政府、墾丁國家公園管理處、玉山國家公園管理處、陽明山國家公園
管理處、太魯閣國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、金門國家公園管理處、
台江國家公園管理處、海洋國家公園管理處、科技部新竹科學園區管理局、科技
部中部科學園區管理局、科技部南部科學園區管理局、經濟部水利署臺北水源特
定區管理局、交通部高速公路局、經濟部加工出口區管理處、行政院農業委員會
屏東農業生物技術園區籌備處、中華民國全國建築師公會

副本：行政院法規會、本部法規委員會、消防署、營建署(建築管理組)



內政部令

中華民國111年3月2日
台內營字第1110803697號

修正「建築物使用類組及變更使用辦法」第九條及第二條附表二、第三條附表三、第四條附表四。

附修正「建築物使用類組及變更使用辦法」第九條及第二條附表二、第三條附表三、第四條附表四

部 長 徐國勇

建築物使用類組及變更使用辦法第九條修正條文

第 九 條 建築物申請變更使用無須施工者，經直轄市、縣（市）主管建築機關審查合格後，發給變更使用執照或核准變更使用文件；其須施工者，發給同意變更文件，並核定施工期限，最長不得超過二年。申請人因故未能於施工期限內施工完竣時，得於期限屆滿前申請展期六個月，並以一次為限。未依規定申請展期或已逾展期期限仍未完工者，其同意變更文件自規定得展期之期限屆滿之日起，失其效力。

領有同意變更文件者，依前項核定期限內施工完竣後，應申請竣工查驗，經直轄市、縣（市）主管建築機關查驗與核准設計圖樣相符者，發給變更使用執照或核准變更使用文件。不符合者，一次通知申請人改正，申請人應於接獲通知之日起三個月內，再報請查驗；屆期未申請查驗或改正仍不合規定者，駁回該申請案。

建築物申請變更使用須增設停車空間於鄰地空地時，其鄰地所有權人得出具附有期限之土地使用權同意書，直轄市、縣（市）主管建築機關應發給附有相應期限之變更使用執照或核准變更使用文件。

本則命令之總說明及對照表請參閱行政院公報資訊網（<https://gazette.nat.gov.tw/>）。

第二條附表二修正規定

附表二、建築物使用類組使用項目舉例

| 類組 | 使用項目舉例 |
|-----|--|
| A-1 | 1. 戲(劇)院、電影院、演藝場、歌廳、觀覽場等類似場所。 2. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：體育館(場)及設施、音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心等類似場所。 |
| A-2 | 1. 車站(公路、鐵路、大眾捷運)。 2. 候船室、水運客站。 3. 航空站、飛機場大廈。 |
| B-1 | 1. 視聽歌唱場所(提供伴唱視聽設備,供人唱歌場所)、理髮(理容)場所(將場所加以區隔或包廂式為人理髮理容之場所)、按摩場所(將場所加以區隔或包廂式為人按摩之場所)、三溫暖場所(提供冷、熱水池、蒸烤設備,供人沐浴之場所)、舞廳(備有舞伴,供不特定人跳舞之場所)、舞場(不備舞伴,供不特定人跳舞之場所)、酒家(備有陪侍,供應酒、菜或其他飲食物之場所)、酒吧(備有陪侍,供應酒類或其他飲料之場所)、特種咖啡茶室(備有陪侍,供應飲料之場所)、夜店業、夜總會、遊藝場、俱樂部等類似場所。 2. 電子遊戲場(依電子遊戲場業管理條例定義)。 3. 錄影帶(節目帶)播映場所等類似場所。 4. B-3使用組別之場所,有提供表演節目等娛樂服務者。 |
| B-2 | 1. 百貨公司(百貨商場)、市場(超級市場、零售市場、攤販集中場)、展覽場(館)、量販店、批發場所(倉儲批發、一般批發、農產品批發)等類似場所。 2. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所:店舖、當舖、一般零售場所、日常用品零售場所等類似場所。 |
| B-3 | 1. 飲酒店(無陪侍,供應酒精飲料之餐飲服務場所,包括啤酒屋)、小吃街等類似場所。 2. 樓地板面積在三百平方公尺以上之下列場所:餐廳、飲食店、飲料店(無陪侍提供非酒精飲料服務之場所,包括茶藝館、咖啡店、冰果店及冷飲店等)等類似場所。 |
| B-4 | 1. 觀光旅館(飯店)、國際觀光旅館(飯店)等之客房部。 2. 旅社、旅館、賓館等類似場所。 3. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所:招待所、供香客住宿等類似場所。 |
| C-1 | 1. 變電所、飛機庫、汽車修理場(車輛修理場所、修車廠、修理場、車 |

| | |
|-----|--|
| | <p>輛修配保管場、汽車站房)等類似場所。</p> <p>2. 特殊工作場、工場、工廠(具公害)、自來水廠、屠(電)宰場、發電場、施工機料及廢料堆置或處理場、廢棄物處理場、污水(水肥)處理貯存場等類似場所。</p> |
| C-2 | <p>1. 倉庫(倉儲場)、洗車場、汽車商場(出租汽車、計程車營業站)、書庫、貨物輸配所、電信機器室(電信機房)、電視(電影、廣播電台)之攝影場(攝影棚、播送室)、實驗室等類似場所。</p> <p>2. 一般工場、工作場、工廠等類似場所。</p> |
| D-1 | <p>1. 保齡球館、室內溜冰場、室內游泳池、室內球類運動場、室內機械遊樂場、室內兒童樂園、保健館、健身房、健身服務場所(三溫暖除外)、公共浴室(包括溫泉泡湯池)、室內操練場、撞球場、室內體育場所、少年服務機構(供休閒、育樂之服務設施)、室內高爾夫球練習場、室內釣蝦(魚)場、健身休閒中心、美容瘦身中心等類似場所。</p> <p>2. 資訊休閒服務場所(提供場所及電腦設備,供人透過電腦連線擷取網路上資源或利用電腦功能以磁碟、光碟供人使用之場所)。</p> |
| D-2 | <p>1. 會議廳、展示廳、博物館、美術館、圖書館、水族館、科學館、陳列館、資料館、歷史文物館、天文臺、藝術館等類似場所。</p> <p>2. 觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所:體育館(場)及設施、音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心等類似場所。</p> <p>3. 觀眾席面積未達二百平方公尺之表演館(場)(不提供餐飲及飲酒服務)。</p> |
| D-3 | 小學教室、教學大樓等相關教學場所。 |
| D-4 | 國中、高中、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓等相關教學場所。 |
| D-5 | <p>1. 補習(訓練)班、文康機構等類似場所。</p> <p>2. 兒童課後照顧服務中心、非學校型態團體實驗教育及機構實驗教育教學場地等類似場所。</p> <p>3. 樓地板面積在三百平方公尺以下之運動訓練班,且無附設鍋爐、水療 SPA、三溫暖、蒸氣浴、烤箱設備、按摩服務及設備(如屬運動訓練之需要時,限設置按摩床一張,僅得以防焰式拉簾或布幕區隔,且未置於包廂內)、明火設備及餐飲等。</p> |
| E | <p>1. 寺(寺院)、廟(廟宇)、教堂(教會)、宗祠(家廟)、宗教設施、樓地板面積未達五百平方公尺供香客住宿等類似場所。</p> <p>2. 殯儀館、禮廳、靈堂、供存放骨灰(骸)之納骨堂(塔)、火化場等類似</p> |

| | |
|-----|---|
| | 場所。 |
| F-1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 設有十床病床以上之下列場所：醫院、療養院等類似場所。 2. 樓地板面積在一千平方公尺以上之診所。 3. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：護理之家機構（一般護理之家、精神護理之家）、產後護理機構、屬於老人福利機構之長期照顧機構（長期照護型）、長期照顧機構（失智照顧型）等類似場所。 4. 依長期照顧服務法提供機構住宿式服務之長期照顧服務機構，樓地板面積在五百平方公尺以上。 5. 醫院內附設之長期照顧服務機構，樓地板面積未超過該醫院樓地板面積五分之二者。 |
| F-2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 身心障礙福利機構（全日型住宿機構、日間服務機構、樓地板面積在五百平方公尺以上之福利中心）、身心障礙者職業訓練機構等類似場所。 2. 特殊教育學校。 3. 日間型精神復健機構。 |
| F-3 | 兒童及少年安置教養機構、幼兒園、幼兒園兼辦國民小學兒童課後照顧服務、托嬰中心、早期療育機構等類似場所。 |
| F-4 | 精神病院、傳染病院、勒戒所、監獄、看守所、感化院、觀護所、收容中心等類似場所。 |
| G-1 | 含營業廳之下列場所：金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、證券公司（證券經紀業、期貨經紀業）、票券金融機構、電信局（公司）郵局、自來水及電力公司之營業場所。 |
| G-2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 不含營業廳之下列場所：金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、證券公司（證券經紀業、期貨經紀業）、票券金融機構、電信局（公司）郵局、自來水及電力公司。 2. 政府機關（公務機關）、一般事務所、自由職業事務所、辦公室（廳）、員工文康室、旅遊及運輸業之辦公室、投資顧問業辦公室、未兼營提供電影攝影場（攝影棚）之動畫影片製作場所、有線電視及廣播電台除攝影棚外之其他用途場所、少年服務機構綜合之服務場所等類似場所。 3. 提供場地供人閱讀之下列場所：K書中心、小說漫畫出租中心。 4. 身心障礙者就業服務機構。 5. 依長期照顧服務法提供居家式服務之長期照顧服務機構。 |
| G-3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 衛生所（健康服務中心）、健康中心、捐血中心、醫事技術機構、牙體技術所、理髮場所（未將場所加以區隔且非包廂式為人理髮之場 |

| | |
|------------|---|
| | <p>所)、按摩場所(未將場所加以區隔且非包廂式為人按摩之場所)、美容院、洗衣店、公共廁所、動物收容、寵物繁殖或買賣場所等類似場所。</p> <p>2. 設置病床未達十床之下列場所:醫院、療養院等類似場所。</p> <p>3. 樓地板面積未達一千平方公尺之診所。</p> <p>4. 樓地板面積未達五百平方公尺之下列場所:店舖、當舖、一般零售場所、日常用品零售場所、便利商店等類似場所。</p> <p>5. 樓地板面積未達三百平方公尺之下列場所:餐廳、飲食店、飲料店(無陪侍提供非酒精飲料服務之場所,包括茶藝館、咖啡店、冰果店及冷飲店等)等類似場所。</p> |
| <p>H-1</p> | <p>1. 民宿(客房數六間以上)、宿舍、樓地板面積未達五百平方公尺之招待所。</p> <p>2. 樓地板面積未達五百平方公尺之下列場所:護理之家機構(一般護理之家、精神護理之家)、產後護理機構、屬於老人福利機構之長期照顧機構(長期照護型)、長期照顧機構(失智照顧型)、身心障礙福利服務中心等類似場所。</p> <p>3. 老人福利機構之場所:長期照顧機構(養護型)、安養機構、其他老人福利機構。</p> <p>4. 身心障礙福利機構(夜間型住宿機構)、居家護理機構。</p> <p>5. 住宿型精神復健機構、社區式日間照顧及重建服務、社區式身心障礙者日間服務等類似場所。</p> <p>6. 依長期照顧服務法提供機構住宿式服務之長期照顧服務機構,樓地板面積未達五百平方公尺。</p> <p>7. 依長期照顧服務法提供社區式服務(日間照顧、團體家屋及小規模多機能服務)之長期照顧服務機構,H-2使用組別之場所除外。</p> <p>8. 集合住宅、住宅任一住宅單位(戶)之任一樓層分間為六個以上使用單元(不含客廳及餐廳)或設置十個以上床位之居室者。</p> |
| <p>H-2</p> | <p>1. 集合住宅、住宅、民宿(客房數五間以下)。</p> <p>2. 設於地面一層面積在五百平方公尺以下或設於二層至五層之任一層面積在三百平方公尺以下且樓梯寬度一點二公尺以上、分間牆及室內裝修材料符合建築技術規則現行規定之下列場所:小型安養機構、小型身心障礙者職業訓練機構、小型日間型精神復健機構、小型住宿型精神復健機構、小型社區式日間照顧及重建服務、小型社區式身心障礙者日間服務、依長期照顧服務法提供社區式服務(日間照顧、團體家屋及小規模多機能服務)之長期照顧服務機構等類似場所。</p> <p>3. 農舍。</p> |

| | |
|----------|---|
| | <p>4. 依長期照顧服務法或身心障礙者權益保障法提供社區式家庭托顧服務、身心障礙者社區居住服務場所。</p> |
| <p>I</p> | <p>1. 化工原料行、礦油行、瓦斯行、石油煉製廠、爆竹煙火製造儲存販賣場所、液化石油氣分裝場、液化石油氣容器儲存室、液化石油氣鋼瓶檢驗機構(場)等類似場所。</p> <p>2. 加油(氣)站、儲存石油廠庫、天然氣加壓站、天然氣製造場等類似場所。</p> |

第三條附表三修正規定
附表三、建築物變更使用原則表

| 原使用類別、組別 | | A | | B | | | | C | | D | | | | | E | F | | | | G | | | H | | I | |
|-------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | | |
| 公共集會類 (A類) | A-1 | | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| | A-2 | ☆ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 商業類 (B類) | B-1 | ※ | ※ | | ☆ | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| | B-2 | ※ | ※ | ☆ | | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| | B-3 | ※ | ※ | ☆ | ☆ | | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| | B-4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 工業、倉儲類 (C類) | C-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| | C-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 休閒、文教類 (D類) | D-1 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ※ | ※ | | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| | D-2 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ※ | ※ | ☆ | | ☆ | ☆ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| | D-3 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ☆ | ☆ | | ☆ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| | D-4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ☆ | ☆ | ☆ | | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| | D-5 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ◎ |
| 宗教類 (E類) | E | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ○ | ○ | ◎ |
| 衛生、福利、更生類 (F類) | F-1 | ※ | ※ | ※ | ※ | ☆ | ☆ | ※ | ※ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ※ | | △ | △ | △ | ※ | ※ | ※ | ○ | ○ | ◎ | |
| | F-2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ☆ | ☆ | ※ | ※ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ※ | ☆ | | ☆ | △ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ◎ | |
| | F-3 | ※ | ※ | ※ | ※ | ☆ | ☆ | ※ | ※ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ※ | ☆ | ☆ | | △ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ◎ | |
| | F-4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ◎ |
| 辦公類、服務類 (G類) | G-1 | ※ | ※ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | △ | ◎ |
| | G-2 | ※ | ※ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ |
| | G-3 | ※ | ※ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ |
| 住宿類 (H類) | H-1 | ※ | ※ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ |
| | H-2 | ※ | ※ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ |
| 危險物品類 (I類) | I | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |

說明：

一、本表所列之原使用類別、組別，應以建築物原領使用執照之類別、組別為準。

二、△指建築物使用類組除B類外，同類跨組變更，依本表規定應予檢討者，其檢討項目如下：

- (一) 防火區劃。

- (二) 分間牆。
 - (三) 內部裝修材料。
 - (四) 直通樓梯步行距離。
 - (五) 緊急進口設置。
 - (六) 防火構造之限制。
 - (七) 停車空間。但停車空間符合下列情形之一者，免予檢討：
 - 1. 原使用類組及申請變更之使用類組依現行都市計畫法令規定及建築技術規則建築設計施工編第五十九條之分類，屬同一設置標準。
 - 2. 原使用類組及申請變更之使用類組依現行都市計畫法令規定及建築技術規則建築設計施工編第五十九條之設置標準，由設置標準高者變更為設置標準低。
 - (八) 無障礙設施，依下列規定辦理：
 - 1. 中華民國一百零二年一月一日以後申請建造執照之建築物，應符合建築技術規則建築設計施工編第十章無障礙建築物之規定，不得依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。
 - 2. 中華民國一百零一年十二月三十一日以前申請建造執照之建築物，變更為公共建築物者，依下列規定辦理：
 - (1) 設置項目依「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」（以下簡稱本原則）第二點辦理，各設置項目應符合申請當時（即現行）建築物無障礙設施設計規範之規定。
 - (2) 因軍事管制、古蹟維護、自然環境因素、建築物構造或設備限制等特殊情形，設置無障礙設施及設備確有困難者，得依身心障礙者權益保障法第五十七條及本原則提具替代改善計畫。
 - (3) 依本檢討項目規定改善增設之坡道或升降機，其坡道、升降機間及乘場面積合計未超過二十平方公尺部分，得不計入建築面積及各層樓地板面積。
 - 3. 中華民國一百零一年十二月三十一日以前申請建造執照之建築物，變更為非公共建築物者，免予檢討。
- 三、※指建築物使用類組跨類變更及使用分類B類跨組變更，依本表規定應予檢討者，其檢討項目包括本表說明二及下列項目：
- (一) 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸。
 - (二) 避難層出入口數量及寬度。
 - (三) 避難層以外樓層出入口之寬度。
 - (四) 設置二座直通樓梯之限制。增設之直通樓梯不計入建築面積及各層樓地板面積，且不得大於三十平方公尺。
 - (五) 直通樓梯之總寬度。
 - (六) 走廊淨寬度。
 - (七) 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制。
 - (八) 特定建築物之限制。
 - (九) 最低活載重。
 - (十) 建築物使用類組跨類變更，如變更為H類時，並應檢討通風、日照、採光，變更為H-1組宿舍時，臥室及其與升降機道相鄰之分間牆應檢討防音等項目。
- 四、○指建築物變更使用類組，依本表規定應予檢討者，其檢討項目包括本表說明二、三及下列項目：
- (一) 通風。
 - (二) 屋頂避難平臺。
 - (三) 防空避難設備。

- 五、◎指建築物變更使用類組，應依建築技術規則規定全部檢討。
- 六、☆指建築物變更使用類組除應符合本表說明二有關停車空間及無障礙設施之檢討項目規定外，其餘項目免檢討。但變更為II類時，應檢討通風、日照、採光，變更為 H-1 組宿舍時，臥室及其與升降機道相鄰之分間牆應檢討防音等項目。
- 七、停車空間或防空避難設備變更為建築物之使用類組使用，或建築物之使用類組變更為停車空間或防空避難設備時，依下列規定辦理：
 - (一) 檢討項目除 I 類應依建築技術規則相關規定全部檢討外，其餘各使用類組依本表說明四規定辦理。
 - (二) 有增加容積率之情形時，應檢討符合都市計畫法、區域計畫法相關規定。

第四條附表四修正規定

附表四、建築物變更使用類組規定項目檢討標準表

(一) A-1 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築技術規則(以下略)建築設計施工編第七十九條、第七十九條之一、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 符合建築設計施工編第八十六條規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第二欄規定。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條 A 類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條、第九十條之一規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 符合建築設計施工編第九十一條規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 符合建築設計施工編第九十八條規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第一款、同編第五章第二節規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築技術規則(以下略)建築構造編第十七條第三欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第一類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 符合建築設計施工編第九十九條規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第一目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(二) A-2 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|--|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 符合建築設計施工編第八十六條規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第二欄規定。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條 A 類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條、第九十條之一規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 符合建築設計施工編第九十一條規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第一款、同編第五章第五節規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第三欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第一類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(三) B-1 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|--|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 符合建築設計施工編第八十六條規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第三欄。但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者，視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條 B 類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條、第九十條之一規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 符合建築設計施工編第九十一條規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第一款規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 舞廳、舞場、夜總會、三溫暖、公共浴室依建築構造編第十七條第五欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定，其餘依建築構造編第十七條第三欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第一類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 符合建築設計施工編第九十九條規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第一目、第二目、第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(四) B-2 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|--|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 符合建築設計施工編第八十六條規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第二欄規定。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條B類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條、第九十條之一規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 符合建築設計施工編第九十一條規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 符合建築設計施工編第九十八條規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第二款、同編第五章第三節規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第五欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第一類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 符合建築設計施工編第九十九條規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(五) B-3 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 符合總樓地板面積為三百平方公尺以上者應為防火構造或使用不燃材料建造。符合建築設計施工編第八十六條規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第三、四欄。但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者，視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條 B 類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條、第九十條之一規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 無限制規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第一款、第二款，同編第五章第三節規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第三欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第一類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第二目、第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(六) B-4 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 符合建築設計施工編第八十六條規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第三、四欄。但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者，視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條B類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 無限制規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第二款規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第一欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第三類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(七) C-1 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之一、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 無限制規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第三、四欄。但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者，視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條C類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 無限制規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第二款、同編第五章第五節規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第三欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第四類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第三目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(八) C-2 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之一、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 無限制規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第三、四欄。但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者，視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條C類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 無限制規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第二款、同編第五章第五節規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第五欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第四類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第三目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(九) D-1 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 符合建築設計施工編第八十六條規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第三、四欄。但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者，視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條 D 類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條、第九十條之一規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 符合建築設計施工編第九十一條規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第二款規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第四欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第三類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(十) D-2 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之一、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 符合建築設計施工編第八十六條規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第三、四欄。但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者，視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條D類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條、第九十條之一規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 符合建築設計施工編第九十一條規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第一款、第二款規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第三欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第三類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(十一) D-3 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|--|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之一、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 符合建築設計施工編第八十六條規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第一欄規定。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條D類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 無限制規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第二款、同編第五章第四節規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第二欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第四類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第二目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(十二) D-4 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|--|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之一、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 符合建築設計施工編第八十六條規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第二欄規定。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條D類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 無限制規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第二款、同編第五章第四節規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第二欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第四類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第二目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(十三) D-5 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 符合建築設計施工編第八十六條規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第三、四欄。但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者，視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條D類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 無限制規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 無限制規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第一欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第四類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(十四) E類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 無限制規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第三、四欄。但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者，視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條E類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 無限制規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 無限制規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第二欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第三類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(十五) F-1 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|--|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第九十九條之一、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 符合建築設計施工編第八十六條規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第二欄規定。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條F類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 無限制規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第二款規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第三欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第三類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(十六) F-2 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第九十九條之一、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 無限制規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第三、四欄。但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者，視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條F類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 無限制規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第二款規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第二欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第三類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(十七) F-3 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 無限制規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第三、四欄。但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者，視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條 F 類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 無限制規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 樓地板面積之和超過二百平方公尺者，依建築設計施工編第一百十八條第二款，其他無限制規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第二欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第四類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(十八) F-4 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 無限制規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第三、四欄。但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者，視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條F類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 無限制規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第二款規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第三欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第四類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(十九) G-1 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 無限制規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第三、四欄。但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者，視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條G類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 無限制規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第二款規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第三欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第一類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(二十) G-2 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 各級政府機關建築物應為防火構造或使用不燃材料建造，其他無限制規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第三、四欄。但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者，視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條G類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 無限制規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第二款規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第三欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第一類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(二十一) G-3 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 無限制規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第三、四欄。但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者，視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條 G 類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 無限制規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第二款規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第三欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第一類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第一款、第二款第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |

(二十二) H-1 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第九十九條之一、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 符合建築設計施工編第八十六條規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第三、四欄。但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者，視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條H類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 無限制規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 無限制規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第一欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第三類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第一款、第二款第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |
| 21 | 日照、採光 | 符合建築設計施工編第四十條至第四十二條規定。 |
| 22 | 防音 | 符合建築設計施工編第二章第九節防音規定。 |

(二十三) H-2 類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 無限制規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第三、四欄。但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者，視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條H類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 無限制規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 無限制規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第一欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第二類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第一款、第二款第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |
| 21 | 日照、採光 | 符合建築設計施工編第四十條至第四十二條規定。 |
| 22 | 防音 | 無限制規定。 |

(二十四) I類組規定項目檢討標準表

| 項次 | 規定項目 | 檢討標準 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 防火區劃 | 符合建築設計施工編第七十九條、第七十九條之二、第二百零三條、第二百四十二條規定。 |
| 2 | 分間牆 | 無限制規定。 |
| 3 | 內部裝修材料 | 符合建築設計施工編第八十八條規定。 |
| 4 | 直通樓梯步行距離 | 符合建築設計施工編第九十三條規定。 |
| 5 | 緊急進口設置 | 符合建築設計施工編第一百零八條規定。 |
| 6 | 樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸 | 符合建築設計施工編第三十三條第三、四欄。但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者，視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯。 |
| 7 | 防火構造限制 | 符合建築設計施工編第六十九條 I類規定。 |
| 8 | 避難層出入口數量及寬度 | 符合建築設計施工編第九十條規定。 |
| 9 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 無限制規定。 |
| 10 | 設置兩座直通樓梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十五條規定。 |
| 11 | 直通樓梯之總寬度 | 無限制規定。 |
| 12 | 走廊淨寬度 | 符合建築設計施工編第九十二條規定。 |
| 13 | 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制 | 符合建築設計施工編第九十六條、第九十七條規定。 |
| 14 | 特定建築物之限制 | 符合建築設計施工編第一百十八條第二款規定。 |
| 15 | 最低活載重 | 符合建築構造編第十七條第五欄規定或建築師安全鑑定書簽證符合規定。 |
| 16 | 停車空間 | 符合都市計畫法令及建築設計施工編第五十九條第四類規定。 |
| 17 | 通風 | 符合建築設計施工編第四十三條規定。 |
| 18 | 屋頂避難平臺 | 無限制規定。 |
| 19 | 防空避難設備 | 符合建築設計施工編第一百四十一條第二款第四目規定。 |
| 20 | 無障礙設施 | 符合建築設計施工編第十章無障礙建築物或依身心障礙者權益保障法第五十七條規定提具替代改善計畫。 |