

正本

檔號：

保存年限：

宜蘭縣政府 函

地址：260011宜蘭縣宜蘭市南津里13鄰縣政北路1號

承辦人：陳子珊

電話：03-9251000#1392

傳真：03-9252320

電子信箱：nadia0159@mail.e-land.gov.t

w

26060

宜蘭縣宜蘭市縣政七街1號2樓

受文者：宜蘭縣建築師公會

發文日期：中華民國112年5月12日

發文字號：府建管字第1120082721號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：轉內政部營建署註銷110年10月27日核發之健源有限公司「高壓混凝土地磚B級」綠建材標章證書（證書字號：GBM0102562）1案，請查照。


說明：依內政部營建署112年5月5日營署建管字第1120023115號函辦理。

正本：宜蘭縣建築師公會、宜蘭縣不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會宜蘭辦事處、宜蘭縣土木包工業商業同業公會、各鄉(鎮、市)公所

副本：本府建設處

縣長林姿妙

本案依分層負責規定授權決行





內政部營建署 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：秦子傑

聯絡電話：02-87712691

電子郵件：1041chin@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：宜蘭縣政府

發文日期：中華民國112年5月5日

發文字號：營署建管字第1120023115號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：如說明 (1121104595_1120023115_112D2020183-01.pdf)

主旨：函轉本部註銷110年10月27日核發之健源有限公司「高壓
混凝土地磚B級」綠建材標章證書（證書字號：
GBM0102562），請查照。

說明：依據本部112年3月25日台內建研字第11276004891號函（如
附件）辦理。

正本：各直轄市及縣(市)政府、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、經濟部加工出口
區管理處、交通部高速公路局、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備
處、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員會中部科
學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、墾丁國家公園管理
處、玉山國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、雪
霸國家公園管理處、金門國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園
管理處、財團法人台灣建築中心

副本：內政部建築研究所、本署建築工程組、建築管理組




建設處

112/05/05



1120082721



檔 號：

保存年限：

內政部 函

地址：231007新北市新店區北新路三段200號13樓
(建研所)

聯絡人：楊家睿

聯絡電話：02-89127890#308

電子信箱：jiaruei@abri.gov.tw

受文者：本部營建署

發文日期：中華民國112年3月25日

發文字號：台內建研字第11276004891號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：註銷本部110年10月27日核發之健源有限公司「高壓混凝土磚B級」綠建材標章證書（證書字號：GBM0102562），請查照。

說明：

- 一、依財團法人台灣建築中心112年3月14日中建環字第1126060130號函及本部「綠建材標章申請審核認可及使用作業要點」規定辦理。
- 二、本部指定之綠建材標章評定專業機構財團法人台灣建築中心，為辦理111年度綠建材標章追蹤查核作業，以隨機抽樣之方式，抽選旨揭產品進行採樣送驗。產品經送台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）檢驗，抗壓強度測值為23.6（MPa）；厚度磨耗平均值及磨耗體積損失量測值分別為3.61（mm）、18.07（cm³/50cm²），未符合CNS13295國家標準規範值（綠建材標章通則評定要項），再經財團法人台灣建築中心取樣複驗，厚度磨耗平均值測值為3.4（mm）、磨耗體積損失量測值為17.02（cm³/50cm²），複驗結果仍不符國家標準規範，合先敘明。
- 三、本案依「綠建材標章申請審核認可及使用作業要點」第15點註銷貴公司「高壓混凝土磚B級」之綠建材標章證



建築管理組



1120023115

書，並公告於本部建築研究所網站
(<https://www.abri.gov.tw>)。

四、貴公司如不服本處分，得自本處分送達翌日起30日內，繕具訴願書逕送本部，並由本部函轉行政院提起訴願。

正本：健源有限公司

副本：財團法人台灣建築中心、行政院環境保護署、本部營建署、建築研究所

電 2023/03/25 文
交 10:33:12 章

裝

訂

線

